RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Préfecture des Vosges

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale des Vosges

Service Veille et Sécurité Sanitaire et
Environnementale des Vosges

Affaire suivie par : Jacques DISCOURS
Téléphone : 03 29 64 66 53
Courriel : ARS-GRANDEST-DT88-VSSE@ars.sante.fr

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE AVRAINVILLE

10 GRANDE RUE

88130 AVRAINVILLE

Epinal, le 9 septembre 2022

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé.

SYNDICAT HAUT DU MONT

Prélèvement : 00173238
Unité de gestion : 0379 SYNDICAT HAUT DU MONT
Installation : 001582 SDE HAUT DU MONT (UDI)
Point de surveillance : 0000000105 RESEAU AVRAINVILLE
Commune : AVRAINVILLE
Localisation exacte : 6 RUE EUGENE JEANDIN ROBINET SALLE DE BAIN

Prélevé le : mardi 30 août 2022 à 10h08
par : EUROFINS, WIEDEMANN JULIEN
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : D1FMA Référence laboratoire : 22M069643-001

Mesures terrain			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	23,6	°C				25,00
Température de l'air	24,0	°C				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,24	mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,22	mg(Cl2)/L				
Chlore combiné	<0,05	mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	6	n/mL				

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	640 µS/cm			200,00	1 100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
FER ET MANGANESE					
Fer total	4 µg/L				200,00
Manganèse total	0,12 µg/L				50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX					
Arsenic	4,97 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Grand Est et par délégation
La Déléguée Territoriale des Vosges

Cécile AUBREGE-GUYOT